

Mesto Prešov
stavebný úrad

Hlavná č. 73

080 01 Prešov

Číslo: SÚ/14973/162796/2022-Ko/270

V Prešove: 19.10.2022

Vybavuje: Mgr. Ján Koval',
e-mail: jan.koval@presov.sk
☎ 051/3100532

**Oznámenie o začatí stavebného konania
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie**

Dňa 29.09.2022 požiadala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice v.z EL PRO KAN, s.r.o., IČO 44104944, M.R. Štefánika 870, 093 32 Vranov nad Topľou o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Prešov - Sekčov - úprava MTR 122 (C2) - DO“, stavebné objekty: SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 – Búranie trafostanice, PS 01 – Trafostanica umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 14657, k.ú. Prešov.

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel, odbor stavebný úrad, príslušný uskutočňovať konanie podľa §6 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len „správny poriadok“) a poverený výkonom štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe poverenia starostkou obce v súlade s §61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na základe podanej žiadosti začatie stavebného konania verejnou vyhláškou spojeného s miestnym zisťovaním na deň


16.11.2022 o 10:00 hod

so stretnutím na: MsÚ v Prešove - stavebnom úrade, Jarková 26, 2. poschodie, č. dv. 317

Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 16.11.2022 o 10:00 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v zmysle §17 ods. 4 správneho poriadku.

Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Teriakovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.

MESTO PREŠOV
Stavebný úrad
Hlavná 73
080 01 Prešov


Ing. Jozef Tuka
vedúci stavebného úradu

Pozvánka bude doručená:

1. Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice
2. EL PRO KAN, s.r.o., IČO 44104944, M.R. Štefánika 870, 093 32 Vranov nad Topľou
3. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
5. CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska 1, 080 01 Prešov
6. SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 01 Prešov
7. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov
8. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. ANTIK Telecom s.r.o., IČO 36191400, Čárskeho 10, 040 01 Košice I
10. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, tel.: 7470211
11. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73, 080 01 Prešov
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 01 Košice
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
16. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor financií a mestského majetku, Hlavná 73, 080 01 Prešov
17. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto
18. O2 Networks, s.r.o., IČO 54639425, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka
19. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov
20. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
21. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov
22. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73, 080 01 Prešov
23. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, IČO 30845572, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
24. Projektant: EL PRO KAN, s.r.o., IČO 44104944, M.R. Štefánika 870, 093 32 Vranov nad Topľou

CO/

Mesto Prešov – spoločný stavebný úrad

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: „Prešov - Sekčov - úprava MTR 122 (C2) - DO“, SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 – Búranie trafostanice, PS 01 – Trafostanica **bola vyvesená** na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Prešov

20-10-2022

dňa
 Miesto
 Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: „Prešov - Sekčov - úprava MTR 122 (C2) - DO, SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 – Búranie trafostanice, PS 01 – Trafostanica bola zvesená z úradnej tabule a webového sídla mesta Prešov

dňa

.....
Pečiatka a podpis



Prešov katastrálne územie Prešov (849 502)

integrovaný
katastrálneho
územía

Legenda - VN, NN vedenie:

- exist. podzemné VN vedenie
 - navrh. podzemné VN vedenie - nová trasa
 - exist. podzemné NN vedenie
 - navrh. podzemné NN vedenie - nová trasa
 - exist. podzemné DP vedenie
 - navrh. podzemné DP(OEZ) vedenie - nová trasa
 - hranica spevnených plôch
 - exist. murovaná trafostanica - MTR
 - navrh. kiosková trafostanica
 - navrh. kábová spojka - VN
 - navrh. kábová spojka - NN
 - navrh. kábová spojka - DP(OEZ)
 - exist. oceľový stožiar verejného osvetlenia
 - strom
- 445 - mapa KN-C
2319 - mapa KN-E

NAJMEŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 22 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /												
DRUH VEDENIA	SILOVÉ KÁBLE				OZNAKOVACIE VEDENIE				PLYNOVODY			
	1 kV	10 kV	20 kV	30 kV	1 kV	10 kV	20 kV	30 kV	1 kV	10 kV	20 kV	30 kV
VODOROVNÉ VZDIALENOSTI / SÚBEH / v m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	1,00	0,30	0,50
ZVISLÉ VZDIALENOSTI / KRIŽOVANIA / v m	0,20	0,20	0,20	0,25	0,80	0,10	0,10	0,20	0,40	0,20	0,20	0,50

POZNÁMKA:

- kábel nižšieho napätia uložený v chráničke
- nechránené
- v kanáli, alebo v balíkových chráničkách
- kábel v chráničke presahujúci plynovod na každú stranu o 1,00 m. Pre kábel bez ochranného krytu sa zväčšujú vzdialenosti takto: Pri križovaní s plynovodom s kábelmi do 35 kV na 0,40 m. Pri križovaní s kábelmi do 10 kV na 1,00 m, s kábelmi do 35 kV na 1,5 m.
- pri uložení v chráničke možno primerane znížiť.

ROZVODNÁ SIET': NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
NN - 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S (VNÚTORNÁ ELI. TR)
VN : 3 str. 50 Hz, 22 000 V / sieť s účinným uzemnením neutrálnym bodom STN EN 50 522 č.3.4.27

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE DO 1000V: STN 33 2000-4-41:2019
412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
412.2 KRYTÍ
B.1 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤÍ nad 1000 V : STN EN 61936-1:2011, PNE 33 2000-1
KRYTOM
ZÁBRANOU
UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUČKE DO 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČKE
DOPLNKOVÁ OCHRANA DO 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019
415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)
OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASŤÍ nad 1000 V : STN EN 61936-1:2011, PNE 33 2000-1
ZEMENÍM
NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : I1 - STN EN 50 341-2-23 - PRE VN VEDENIE
fahká - STN 33 3300 - PRE NN VEDENIE

UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorská-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a priloženie autorského práva na predmetné projektové dielo a to je neprevediteľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prerušenie diela na využití treťou osobou, resp. na použítie diela alebo jeho častí na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhodnotenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Hl. inžinier projektu Ing. KANDAL	Zodpovedný projektant: Ing. KANDAL	Vypracoval: Ing. SARAKA
Investor:	VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.	
Adresa:	MLYNSKÁ 31, 042 91 KOŠICE	
Názov stavby : PREŠOV - Sekčov - úprava MTR 122 (C2) - DO		
Objekt :	SO 01 - SILNOPRÚDOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY SO 02 - BÚRANIE TRAFOSTANICE PS 01 - TRAFOSTANICA	
Obsah :	Situácia	
Archív. č.: IP11421/2022		
Formát: 2xA4		
Dátum: 09/2022		
Stupeň PD: DSP		
Číslo zák.: IP11421		
Mierka: 1 : 250		
Č. výkr.: 02		



Č. sady



Exist. podzemné VN vedenie

SO 01 - Úsek 02
Nové NN vedenie - v zemi
NN: NAYY-J 4x70, L=11m
Nová TS - NN spojka č. 7

SO 01 - Úsek 01
Nové VN vedenie - v zemi
VN: 3x(NA2XS2Y 1x150 RM/25), L=7m
Nová TS - VN spojka č. 2

SO 01 - Úsek 01
Nové VN vedenie - v zemi
VN: 3x(NA2XS2Y 1x150 RM/25), L=7m
Nová TS - VN spojka č. 1

Umiestniť na pôvodnom mieste
PS 01 - Trafostanica
Úsek 01 - Nová blokovaná
kiosková trafostanica
s Tr - 250 kVA
- plocha (3,5x1,5)m
- príbežná
- Typ: 2K+1T, DO, VOT
Navrh. obslužný chodník
okolo TS

SO 01 - Úsek 03
Nové OEZ vedenie - v zemi
NN: NAYY-J 4x70, L=4m
Nová TS - OEZ spojka č. 1

Exist. podzemné DP vedenie
AYKY-J 4x35

Exist. podzemné NN vedenie
AYKY-J 3x240+120

Exist. podzemné NN vedenie
2x(AYKY-J 3x240+120)

Exist. podzemné NN vedenie
AYKY-J 3x240+120

NAJMEŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 1 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA
OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /

DRUH VEDENIA	SILNOPRÚD. KÁB. DO 22 kV	TELEKOM. KÁBLE	PLYNOVODY	VODOROVNÉ VZDIALENOSTI	ZVISLÉ VZDIALENOSTI	TEPELNÉ VEDENIE	KANALIZAČNÉ STOKY
VODOROVNÉ VZDIALENOSTI / SÚBEH / v m	0,2	0,3	0,1	0,4	0,6	0,4	0,3
ZVISLÉ VZDIALENOSTI / KRIŽOVANIA / v m	0,2	0,3	0,1	0,4	0,6	0,4	0,3

POZNÁMKA: 1 - nechránené
2 - chránené
3 - ak je kábel v ochr. trúbke min. 1 m vpravo - vľavo, môže byť 0,1 m

Inžinierske siete:

- VVS - vodovod
- VVS - kanalizácia
- T-COM - oznamovacie vedenie
- Slovanet - oznamovacie vedenie
- UPC - oznamovacie vedenie
- SPP - plynové potrubie - stl
- SPRAYBYTK. - teplovod

ČLENENIE STAVBY NA PS A SO

- SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody**
- Úsek 01 - Nové VN vedenie - v zemi
 - Úsek 02 - Nové NN vedenie - v zemi
 - Úsek 03 - Nové OEZ vedenie - v zemi
- SO 02 - Búranie trafostanice**
- PS 01 - Trafostanica**
- Úsek 01 - Zriadenie trafostanice