

# Mesto Prešov

Hlavná 73, Prešov

080 01 Prešov

č. SÚ/592/116786/2025-Ki/13

V Prešove dňa: 23.05.2025

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutie

Navrhovateľ:	<b>Gréckokatolícka charita Prešov, IČO: 35514388, Hlavná 2, 080 01 Prešov</b>
--------------	---

(ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 30.10.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby:	<b>„Prešov, Pod Táborom, GK Charita - VN, TS, NN“</b>
v katastrálnom území:	<b>Prešov</b>
na pozemku parcela číslo	<b>KN-C 14829/11, 14830/1, 14830/4, 14831/17, 14831/59</b>

- V územnom konaní navrhovateľ preukázal, že k stavebným pozemkom
- na parc. č. KN-C 14829/11 vo vlastníctve Vladislav Laskovský a Svetlana Laskovská, Domašská 14, 080 06 Lubotice, má iné právo na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, v súlade s ust. § 139 stavebného zákona,
  - na parc. č. KNC 14830/1, 14830/4, 14831/59 vo vlastníctve Mesta Prešov, bolo doložené súhlasné vyjadrenie pod č. OM/1439/2024 zo dňa 21.10.2024, ku stavebnému konaniu je však stavebník povinný predložiť iný právny vzťah k týmto pozemkom, a to v súlade s podmienkami stanovenými vo vyššie uvedenom vyjadrení Mesta Prešov,
  - na parc. č. KN-C 14831/17 bol doložený súhlas SPF stanoviskom pod č. SPFS93250/2025/740/006 zo dňa 07.05.2025.

**Mesto Prešov**, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

### ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

#### **„Prešov, Pod Táborom, GK Charita - VN, TS, NN“**

Stavba: „Prešov, Pod Táborom, GK Charita - VN, TS, NN“ bude realizovaná na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 14829/11, 14830/1, 14830/4, 14831/17, 14831/59, k. ú. Prešov, ako je zakreslené v situácii stavby, ktorú vypracoval Ing. Michal Kandala, autorizovaný stavebný inžinier.

## **Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:**

### **Členenie stavby na stavebné objekty:**

- „Prešov, Pod Táborom, GK Charita - VN, TS, NN“

#### **SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody**

Navrhovaný podzemný VN kábel prejde do zeme cez navrhovaný zvislý úsekový odpínač VN vedenia na existujúcom jednoduchom betónovom podpornom bode č. VN447\_PG11\_4 VN vedenia. Navrhovaný podzemný VN kábel: 3x(NA2XS(F)2Y 1x70 RM/16) bude vedený vo voľnom teréne v areáli GK Charity. Celková dĺžka trasy nového podzemného VN vedenia je 188 m. Do spoločného výkopu s hore uvedeným novým podzemným VN káblom sa uloží chránička HDPE 40/33 v celkovej dĺžke 188 m. Dĺžka trasy nového podzemného NN vedenia NAYY-J 4x240 je 83 m. Dĺžka trasy nového podzemného NN vedenia 2x(NAYY-J 4x150) je 32 m. Do spoločného výkopu s hore uvedenými novými podzemnými NN káblami sa uloží chránička HDPE 14/10 v celkovej dĺžke 115 m. HDPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy a umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES).

#### **PS 01 – Trafostanica**

Nová koncová kiosková trafostanica sa zriadi vo voľnom teréne, neďaleko miestnej cesty na zelenej ploche. Do trafostanice sa namontuje nový transformátor o výkone 400 kVA. Navrhovaný podzemný VN kábel sa ukončí vo VN poistkovej skrini novej kioskovej trafostanice. Na mieste, zrejme zo situácie, vo voľnom teréne sa vymení existujúca RIS skriňa za novú skriňu SR. Z NN rozvádzača novej kioskovej trafostanice začne nová vetva nového podzemného NN vedenia NAYY-J 4x240. Z NN rozvádzača novej kioskovej trafostanice začne druhá a tretia vetva nového podzemného NN vedenia 2x(NAYY-J 4x150).

1. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti **VSD, a.s.** uvedené vo vyjadrení č. 22766/2024 zo dňa 10.09.2024.
  - 01.01. Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s., k žiadosti o pripojenie (list č. 2283/2024, zo dňa 02.02.2024).
  - 01.02. Toto vyjadrenie slúži zároveň ako doklad k územnému a stavebnému povoleniu.
  - 01.03. Za správnosť a úplnosť predloženej dokumentácie a jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.
  - 01.04. Majetkové rozhranie: Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvárom Sieťový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.
  - 01.05. V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby sa žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov), po vydaní právoplatného rozhodnutia k územnému konaniu kontaktoval s útvárom VSD, a.s. – Sieťový obchod (kontakt [sietovy\\_obchod@vsdas.sk](mailto:sietovy_obchod@vsdas.sk)), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.
  - 01.06. Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou

- nehnutelnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
- 01.07. Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spojené s poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na portáli eVSD ([www.vsd.sk](http://www.vsd.sk)).
- 01.08. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
2. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky spoločnosti **VVS, a.s.** uvedené vo vyjadrení č. 120246/2024/O zo dňa 24.09.2024.
- 02.01. Podľa znenia zákona č. 442/2002 Z. z. §19, ods. 2 novelizovaného od 1.1.2022, mimo súvisle zastavané územia alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti:
- 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
  - 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- 02.02. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- 02.03. V zastavanom území požadujeme dodržať technické požiadavky podľa technickej normy – STN 73 6005 Priestrová úprava vedení technického vybavenia.
- 02.04. Zároveň Vás upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú v majetku a správe majiteľov napájaných nehnuteľností.
- 02.05. Pri uložení navrhovaného NN a VN kábla v zemi riešiť krížovanie s existujúcim vodovodným a kanalizačným potrubím v správe VVS, a.s. Košice, závod Prešov kolmo na os potrubia s uloženíím kábla do chráničky a to v celom rozsahu pásma ochrany vodovodu a kanalizácie.
- 02.06. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421.
3. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky spoločnosti **SPP - distribúcia, a.s.** uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0707/2024/Lo zo dňa 16.09.2024.
- 03.01. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- 03.02. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od

obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste krížovania s plynárenským zariadením (aj ak ku krížovaniu nedochádza, v mieste priblíženia) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia, pričom technické parametre sondy sú neoddeliteľnou prílohou stanoviska.

- 03.03. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok.
- 03.04. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- 03.05. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: [rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk](mailto:rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynovodu, podsypu a obsypu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 03.06. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený, manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ na to nebolo vydané povolenie.
- 03.07. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- 03.08. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie alebo hĺbku uloženia. V prípade zmeny úrovne terénu sa požaduje osadenie všetkých zariadení a poklopov do novej úrovne.
- 03.09. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené na tel. č. 0850 111 727. Nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- 03.10. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. Poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- 03.11. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
- 03.12. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- 03.13. Stavebník je povinný pri súbehu a krížovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- 03.14. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- 03.15. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

4. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky spoločnosti **Slovak Telekom a.s.** uvedené vo vyjadrení č. 6612425663 zo dňa 12.09.2024.
- 04.01. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 04.02. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 04.03. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
- 04.04. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 04.05. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
- 04.06. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- 04.07. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 04.08. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 04.09. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- 04.10. Vytyčovanie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
- 04.11. Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 04.12. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- 04.13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 04.14. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- 04.15. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.
- 04.16. Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
  - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
- 04.17. Všeobecné podmienky ochrany SEK
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., [spojstav@spojstavke.sk](mailto:spojstav@spojstavke.sk), 055/7292632, 053/4411177
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- 04.18. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou týchto zariadení a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm
  - Skutočné uloženia vedenia alebo zariadení od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali mechanické náradie (napr. búracie stroje)
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  - Zhutnenie zemin pod káblami pred ich zakrytím (zasypaním)
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo: 12129
  - Overenie výskytu uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- 04.19. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
- 04.20. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

5. **Orange Slovensko, s.r.o.** vo vyjadrení č. 2520/2024 zo dňa 12.03.2024 uvádza, že nedôjde do stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, s.r.o.
6. **ANTIK telecom** uvádza vo vyjadrení č. 1608/9/2024 zo dňa 26.09.2024, že v uvedenej lokalite sa nenachádzajú ich vlastné siete a zariadenia.
7. **Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.**, vo vyjadrení pod č. PO-2024/1618DPMP zo dňa 24.09.2024 uvádza že v záujmovej oblasti sa nenachádzajú podzemné káblové vedenia v ich správe.
8. **O.S.V.O. comp., a.s.** vyjadrením pod č. 90/09/2024/KG zo dňa 16.09.2024 súhlasia bez pripomienok.
9. **SPRAVBYTKOMFORT** v stanovisku pod č. 2216/EM/2024 zo dňa 17.09.2024 uvádza, že v záujmovej oblasti sa nenachádzajú ich podzemné inžinierske siete.
10. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky spoločnosti **Slovanet, a.s.** uvedené vo vyjadrení č. 23413 zo dňa 19.04.2024.
  - 10.01. Realizátor je povinný objednať si vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.
  - 10.02. Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím.
  - 10.03. Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005
  - 10.04. Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z.z. – Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne §§66–§68. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka, ...) je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora.
11. **Technické služby mesta Prešov** vo vyjadrení pod č. 1269/2024 zo dňa 16.09.2024 uvádzajú, že v záujmovej oblasti sa nenachádzajú ich inžinierske siete.
12. **ELTODO SK, a.s.** stanoviskom pod č. 320924/PJ zo dňa 16.09.2024 súhlasia bez pripomienok.
13. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky **Okresného úradu Prešov, OSoŽP** vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-2024/064461-002 zo dňa 01.10.2024.
  - 13.01. Spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas výstavby musí byť v súlade so zákonom o odpadoch, vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z., o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
  - 13.02. pri nakladaní s odpadom musia byť splnené povinnosti držiteľa odpadu v zmysle § 12 a § 14 zákona o odpadoch v nadväznosti na plnenie povinností podľa § 77 zákona o odpadoch a to najmä:
    - 13.03. stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
    - 13.04. zabezpečiť pred vznikom stavebných odpadov odovzdávaných osobe oprávnenej nakladať s odpadom na základe povolení podľa zákona o odpadoch, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom vyhláškou MŽP SR 344/2022 Z.z.,
    - 13.05. počas realizácie stavby zabezpečiť, aby nedošlo k uloženiu odpadu z predmetnej stavby na cudzích pozemkoch
    - 13.06. zabrániť vzniku divokých skládok zo vznikajúceho odpadu.

- 13.07. ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov.
14. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky **Okresného úradu Prešov, OSoŽP** vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-2024/062483-002 zo dňa 16.09.2024.
- 14.01. Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu zostávajúcich drevín rastúcich mimo lesa na všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie najmä:
- ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa, nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, v prípade výkopov v koreňovom priestore tieto realizovať ručne,
  - ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
  - ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,
15. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky **Okresného úradu Prešov, OSoŽP** vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-2024/062605-002 zo dňa 04.10.2024.
- 15.01. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia konštatuje, že predmetná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná. Upozorňujeme však, že je potrebné rešpektovať povolené a realizované trasy vodovodu a kanalizácie.
- 15.02. Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách.
- 15.03. Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy sa podľa ustanovenia § 73, ods. 18 zákona o vodách považuje za záväzné stanovisko.
16. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky **Okresného úradu Prešov, OSoŽP** vo vyjadrení pod č. OU-PO-OSZP3-2024/064406-002 zo dňa 23.09.2024.
- 16.01. Z predloženej PD vyplýva, že stavba v uvedenom rozsahu nebude stredným ani veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia podľa Prílohy č. 1, Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len vyhláška) a nebude zdrojom znečisťovania ovzdušia v zmysle zákona o ochrane ovzdušia.
- 16.02. Uvedená stavba nie je v kompetencii tunajšieho okresného úradu, orgánu ochrany ovzdušia.
17. **Okresné riaditeľstvo HaZZ v PO** v stanovisku pod č. ORHZ-PO-2024/000982-002 zo dňa 02.10.2024 súhlasí bez pripomienok.
18. **Ministerstvo vnútra CPP** vo vyjadrení pod č. CPPO-OTI-2024/002557-146 zo dňa 19.09.2024 nemá žiadne pripomienky.
19. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky **KPÚ** v záväznom stanovisku pod č. Z-PUSR-074743/2024 zo dňa 17.09.2024.
- 19.01. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
20. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky **Mesta Prešov, OŽP** vo vyjadrení pod č. OŽP/14856/147577/2024 zo dňa 26.09.2024.
- 20.01. Súhlasíme za dodržania podmienok uvedených vo Všeobecnom záväznom nariadení č. 02/2024 o správe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Prešov.

21. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky **Mesta Prešov, OHA** v záväznom stanovisku pod č. OHA/14307/2024 zo dňa 16.09.2024.
  - 21.01. Po zrealizovaní stavby žiadame Odboru hlavného architekta odovzdať potvrdenie správcovi Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby.
22. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky **Mesta Prešov, OM** vo vyjadrení pod č. OM/1439/2024 zo dňa 21.10.2024.
  - 22.01. stavebník resp. investor, je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť príslušnému stavebnému úradu,
  - 22.02. stanovených Odborom hlavného architekta pri Mestskom úrade v Prešove (ďalej len „MsÚ v Prešove“), stanovisko č. z. 2023/128634 zo dňa 4. 8. 2023,
  - 22.03. stanovených dotknutými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy,
  - 22.04. stanovených Zmluvou o nájme pozemku č. 16/2004 a jej Dodatku č. 1,
  - 22.05. stanovených správcami inžinierskych sietí,
  - 22.06. **do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia stavebník, resp. investor povinný uzatvoriť s mestom Prešov a s vlastníkmi pozemku C KN č. 14831/17, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre vyššie uvedenú stavbu na dotknutých pozemkoch, vecné bremeno na uloženie NN a VN elektrického vedenia, vrátane príslušenstva, zriadenie trafostanice a rozpojovacej skrine, vrátane príslušenstva, sa zriaďuje v prospech: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, v súlade s Memorandom o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Prešov a spoločnosťou Východoslovenskou distribučnou, a.s.,**
  - 22.07. na základe porealizačného zamerania je stavebník, resp. investor povinný do 3 mesiacov uzatvoriť s mestom Prešov zmluvu o zriadení vecného bremena na uloženie jednotlivých stavebných objektov, v súlade s memorandom,
  - 22.08. v prípade, ak pri realizovaní investičnej akcie sa zistí, že oprávnený z vecného bremena uložil inžiniersku sieť v rozpore s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, úpravu danej siete bude oprávnený z vecného bremena povinný vykonať na vlastné náklady,
  - 22.09. platnosť tohto stanoviska je obmedzená na obdobie 12 mesiacov od jeho vydania.
23. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných správcov sietí technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
24. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí.
25. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením.
26. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné riadne upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby.
27. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach.
28. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady.

29. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stav. zákona a v súlade s § 22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z.
30. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 12 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z. z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko.
31. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4 a 6 stavebného zákona a v súlade s § 23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
32. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Meste Prešov – stavebnom úrade a to po uplynutí 15 - dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa.
33. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia.

V rámci územného konania zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky.

Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, bolo spoplatnené pre navrhovateľa sumou 100,- €. Správny poplatok bol zaplatený v pokladni Mesta Prešov.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

## Odôvodnenie

Navrhovateľ Gréckokatolícka charita Prešov, IČO: 35514388, Hlavná 2, 080 01 Prešov, podala dňa 30.10.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „**Prešov, Pod Táborom, GK Charita - VN, TS, NN**“ na pozemkoch parc. č. KN-C 14829/11, 14830/1, 14830/4, 14831/17, 14831/59, k. ú. Prešov. Stavba sa člení na stavebné objekty: SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody, - Úsek 01 – Nové VN vedenie – v zemi, - Úsek 02 – Nové NN vedenie – v zemi, PS 01 – Trafostanica.

Mesto Prešov, stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona dňa 19.12.2024 začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy. Následne dňa 20.01.2025 oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania začatie územného konania verejnou vyhláškou a v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Oznámenie o začatí územného konania bolo doručené verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená prostredníctvom úradnej tabule mesta Prešov a na webovom sídle mesta Prešov ([www.presov.sk](http://www.presov.sk) – v časti elektronická úradná tabuľa) v termíne od 21.01.2025 do 04.02.2025.

V územnom konaní navrhovateľ preukázal, že k stavebným pozemkom

- na parc. č. KN-C 14829/11 vo vlastníctve Vladislav Laskovský a Svetlana Laskovská, Domašská 14, 080 06 Ľubotice, má iné právo na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy, v súlade s ust. § 139 stavebného zákona,
- na parc. č. KNC 14830/1, 14830/4, 14831/59 vo vlastníctve Mesta Prešov, bolo doložené súhlasné vyjadrenie pod č. OM/1439/2024 zo dňa 21.10.2024, ku stavebnému konaniu je však stavebník povinný predložiť iný právny vzťah k týmto pozemkom, a to v súlade s podmienkami stanovenými vo vyššie uvedenom vyjadrení Mesta Prešov,

- na parc. č. KN-C 14831/17 bol doložený súhlas SPF stanoviskom pod č. SPFS93250/2025/740/006 zo dňa 07.05.2025.

Svoje stanoviská a vyjadrenia k predmetnej stavbe oznámili: VSD. a.s.; VVS, a.s.; SPP-distribúcia, a.s.; Slovak Telekom, a.s.; Orange Slovensko, s.r.o.; ANTIK Telekom, s.r.o.; Dopravný podnik; O.S.V.O. comp., a.s.; SPRAVBYTKOMFORT, a.s.; Slovanet, a.s.; Technické služby mesta Prešov; ELTODO; KPÚ Prešov; Ministerstvo vnútra, CPP; OR HaZZ v PO; OÚ, OSoŽP (všetky zložky); Mesto Prešov, OHA; Mesto Prešov, OM; Mesto Prešov, OŽP. Ich stanoviská a vyjadrenia boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia.

Voči ostatným dotknutým orgánom a organizáciám spolupôsobiacim v územnom konaní, ktoré sa po oznámení začatia územného konania k predmetnej stavbe v určenej lehote nevyjadrili, stavebný úrad uplatnil podľa ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona koncentračnú zásadu, ktorá pojednáva a precizuje zákonné pravidlo spočívajúce v tom, že ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k predmetnej stavbe **neboli vznesené.**

Predložený návrh bol preto preskúmaný z hľadísk uvedených v § 39 a § 39a stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona.

Tunajší stavebný úrad po uskutočnení územného konania dospel k záveru, že žiadateľ splnil všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia

#### **Poučenie:**

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie je možné podať na Mesto Prešov, Hlavná č. 73, 080 01 Prešov – na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



**Ing. František Olha**  
Primátor mesta

Toto územné rozhodnutie sa doručí účastníkom konania podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle mesta Prešov (Elektronická úradná tabuľa). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

- 3. 06. 2025

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa.....

**MESTO PREŠOV**  
**Mestský úrad**  
Hlavná č. 73  
**080 01 PREŠOV**  
odtlačok pečiatky


a podpis oprávnenej osoby

**Na vedomie:**

1. Gréckokatolícka charita Prešov, IČO 35514388, Hlavná 2, 080 01 Prešov
2. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, IČO 00151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov
6. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov
7. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
8. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Plátennícka 19013/2, 821 05 Bratislava-Ružinov
9. VVS a.s. Košice, závod Prešov, IČO 36570460, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
10. Technické služby mesta Prešov, a.s., IČO 31718914, Bajkalská 33, 080 01 Prešov
11. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Lubotice,
12. Slovanet, a. s., IČO 35954612, Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava-Ružinov
13. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500
14. SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 01 Prešov
15. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
16. ELTODO SK, a.s., IČO 46924388, Podunajská 25, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
17. CETIN Networks, s.r.o., IČO 54639425, Pribinova 40, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
18. ANTIK Telecom s.r.o., IČO 36191400, Čárskeho 10, 040 01 Košice I
19. Mesto Prešov, OHA, Jarková 24, 080 01 Prešov
20. Mesto Prešov, OM, Jarková 24, 080 01 Prešov
21. Mesto Prešov, OŽP, Jarková 24, 080 01 Prešov
22. Projektant: Ing. Michal Kandala, M. R. Štefánika 212/181 093 01 Vranov nad Topľov

CO/

Mesto Prešov – stavebný úrad pre spis



- LEGENDA - VN, NN, VODNÍČKY**
- exist. nadzemné VN vedenie
  - navrh. pozemné VN vedenie - nová trasa
  - navrh. pozemné NN vedenie - nová trasa
  - hranica spaivených pŕoch
  - oplotenie
  - exist. jednoduchý betónový podperný bod - VN
  - exist. dvojitý betónový podperný bod - VN
  - navrh. kľosková trafostanica
  - navrh. úsekový odpiáč VN vedenia
  - navrh. VN obmedzovače prepätia s uzemnením
  - navrh. prechod VN vedenia zo vzduchu do zeme
  - navrh. pilierová rozpojovacia skriňa SR
  - exist. oceľový stôžiar verejného osvetlenia
  - strom
  - 445 - mapa KN-C
  - 2319 - mapa KN-E

- Inžinierske siete:**
- T-COM - oznamovacie vedenie
  - UPC - oznamovacie vedenie
  - SPP - plynové potrubie - stl
  - VVS - vodovod
  - VVS - kanalizácia

- ČLENENIE STAVBY NA PS A SO**
- SO 01 - Silnopráúdové elektrické rozvody
- Úsek 01 - Nové VN vedenie - v zemi
  - Úsek 02 - Nové NN vedenie - v zemi
- PS 01 - Trafostanica
- Úsek 01 - Zriadenie trafostanice

HDPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy. Chránička je súčasťou distribučnej sústavy (niskonápnového kábelového vedenia) v zmysle ust. § 2, písm. b) bod 5 a slúži pre budúce umiestnenie vedení a zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých základným účelom bude zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy, jej meracích, riadiacich a ovládacích funkcií. HDPE chránička umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES).

ROZVODNÁ SIET' : NN - 3/FEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C  
 NN - 1/NPE AC 230 V, 50 Hz, TN - S (VNÚTORNÁ ELI. TR)  
 VN : 3 str. 50 Hz, 22 000 V / sieť s účinným uzemnením neutrálnym bodom STN EN 50 522 03.4.27  
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE do 1000V : STN 33 2000-4-41:2019  
 412.2.2 KRYTÝ  
 412.2.2.2 KRYTÝ

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ nad 1000 V : STN EN 61936-1:2011, PNE 33 2000-1 KRYTOM  
 ZÁBRANOU UMIESŤENÍM MIMO DOSAHU  
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019  
 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE  
 DOPLNKOVÁ OCHRANA do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019  
 415.1.2 OCHRANA OCHRANA: PRÍRODOVE CHRÁNIČE (RCD)  
 OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ nad 1000 V : STN EN 61936-1:2011, PNE 33 2000-1 ZEMENÍM

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ :1 - STN EN 50 341-2-23 - PRE VN VEDENIE  
 LAHKA - STN 33 3300 - PRE NN VEDENIE

UPOZORNENIE: Č. sedy

Na projekti sa vahuje ustanovená právna ochrana v zmysle článku 5.162003 Z.z. (Autorský zákon), v zmysle článku 5.142007 Z.z. a preto má autor práva autorská práva na predmetné projekčné dielo a to je neprenositeľné a časovo obmedzené. Autor diela má právo vyžadovať od užívateľa diela na predmetné projekčné dielo na vyšeďenie osobitím, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projekčného diela sa rozumie jeho zverejnenie vo forme projekčného dokumentácie a práva autora nemôžu byť zmenené alebo obmedzené ani výhradou.

**NAJMEŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI I KV KÁBEĽOVÉHO VEDENIA OD OSTATNÝCH POZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /**

DRUH VEDENIA	SILNOPRÁDNE VODNÉ VEDENIA			PLYNOVODY			VODNOROVNÉ POTRUBNICE	TEPEĽNÉ VEDENIA	KANALIZÁČNÉ ČIŠŤIČE
	10 kV	0,2-10 kV	0,2-10 kV	0,2-10 kV	0,2-10 kV	0,2-10 kV			
VODOROVNÉ VZDIALENOSŤ / SÔBEM / v / m /	0,2	0,3	0,1	0,4	0,6	0,4	0,3	0,5	
ZVISLÉ VZDIALENOSŤ / KRÍŽOVANIA / v / m /	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	0,3

**NAJMEŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 22 kV KÁBEĽOVÉHO VEDENIA OD OSTATNÝCH POZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /**

DRUH VEDENIA	SILNOPRÁDNE VODNÉ VEDENIA			PLYNOVODY			VODNOROVNÉ POTRUBNICE	TEPEĽNÉ VEDENIA	KANALIZÁČNÉ ČIŠŤIČE
	10 kV	0,2-10 kV	0,2-10 kV	0,2-10 kV	0,2-10 kV	0,2-10 kV			
VODOROVNÉ VZDIALENOSŤ / SÔBEM / v / m /	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ZVISLÉ VZDIALENOSŤ / KRÍŽOVANIA / v / m /	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

POZNÁMKA: 1 - nechránené  
 2 - chránené  
 3 - dá sa kábel v ochr. sítke min. 1 m vpravo - vľavo, môže byť 0,1 m

**POZNÁMKA:**  
 1 - kábel náležite napätia složený v chráničke  
 2 - nechránené  
 3 - v kanáli, alebo v betónovom chráničkách  
 4 - kábel v chráničke prístupujúci plynomu na každom stranu o 1,00 m. Pre kábel bez ochranného krytu sa zväčšujú vzdialenosti takto : Pri krížení s plynovodu s kábelmi do 35 kV na 0,40 m. Pri krížení s kábelmi do 10 kV na 1,00 m, s kábelmi do 35 kV na 1,6 m.

**EL PRO KAN**

Adresa: M. R. Štefáničova 112/181  
 010 01 VIANOV/sT  
 E-mail: elprokan@elprokan.sk  
 Web: www.elprokan.sk

Hi. inžinier projektu: Ing. KANDAL  
 Zodpovedný projektant: Ing. KANDAL  
 Vypracoval: Ing. HARMADI

Investor: VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s.  
 Adresa: MLYNSKÁ 31, 042 91 KOŠICE

Názov stavby: Prešov, Pod Táborem, GK Charita - VN, TS, NN  
 Objekt: SO 01 - Silnopráúdové elektrické rozvody  
 PS 01 - Trafostanica

Archív. č.: ZP12671/2024  
 Formát: 4xA4  
 Dátum: 08/2024  
 Stupeň PD: DÚR  
 Číslo zák.: ZP12671  
 Mierka: 1:1000  
 Č. výkr.: 00