

**MESTO PREŠOV**  
stavebný úrad

Hlavná ul. č. 73, Prešov

PSČ 080 01

Číslo: SÚ/11048/2018-Su

V Prešove dňa: 05.12.2018

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia  
na líniovú inžinierskú stavbu:****„Rekonštrukcia plynovodov Prešov – Prostejovská, UO01407, 2019“**

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení jeho zmien a doplnkov prejednal žiadosť, spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava o vydanie stavebného povolenia na stavbu: **„Rekonštrukcia plynovodov Prešov – Prostejovská, UO01407, 2019“** v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a rozhodol takto:

Stavba: **„Rekonštrukcia plynovodov Prešov – Prostejovská, UO01407, 2019“** na pozemkoch parc. č. KN-C 9310/975, KN-C 9310/448, KN-C 9310/482, KN-C 9310/483, KN-C 9310/491, KN-C 9310/498, KN-C 9310/500, KN-C 9310/501, KN-C 9310/503, KN-C 9310/505, KN-C 9310/508, KN-C 9310/554, KN-C 9310/564, KN-C 9310/571, KN-C 9310/573, KN-C 9310/574, KN-C 9310/580, KN-C 9310/581, KN-C 9310/587, KN-C 9310/593, KN-C 9310/438, KN-C 9310/352, KN-C 9310/342, KN-C 9310/336, KN-C 9310/331, KN-C 9310/330, KN-C 9310/443, KN-C 9310/312, KN-C 9310/297, KN-C 9310/343, KN-C 9310/357, KN-C 9310/414, KN-C 9310/418, KN-C 9310/449, KN-C 9310/492, KN-C 9310/496, k.ú. Prešov, pre stavebníka SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona

**povoľuje.**

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

- SO 01 Plynovody
- SO 02 Prípojovacie plynovody
- SO 03 Dopojenia OPZ
- SO 04 Prepoje a odpoje

**SO - 01 PLYNOVODY****I. Popis technického riešenia****VETVA "A" - ul. Prostejovská, Antona Prídavku, Bajkalská**

Dimenzia: D 160

Dĺžka : 1520 m

Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "A", sa napojí na existujúci STL plynovod DN150 /prepoj č.1/, ďalej plynovod po svojej trase pokračuje v zeleni a križuje chodníky v ochranej. rúre D315 o dl. /12+3+3+3+4+3+10+5+5+5+5+5+5/. V km 0,430 je potrebné osadiť koleno D160, 90°, za kolenom je potrebné prepojiť existujúci. plynovod DN200 pomocou navrhovaného uzáveru D 160 /prepoj č.2/. Plynovod po svojej trase pokračuje v zeleni a križuje chodníky v ochranej. rúre D315 o dl. /16+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+17/. V km 0,645 je potrebné osadiť koleno D160, 45°, za kolenom je potrebné prepojiť existujúci. plynovod DN50 /prepoj č.3/. Plynovod po svojej trase pokračuje v zeleni s výskytom kriakov a križuje chodníky a vjazdy na parkoviská v ochranej. rúre D315 o dl. /8+16+13+5/. V km 0,875 je potrebné osadiť koleno D160, 45°, cca 25m pred kolenom je potrebné prepojiť existujúci. plynovod DN200 pomocou navrhovaného uzáveru D 160 /prepoj č.4/. Plynovod ďalej pokračuje v zámkovej dlažbe a v km 0,990 je potrebné osadiť T-KUS D160/90 a redukciu D90/63 pre vetvu "B". Za T-KUSOM osadiť uzáver D160. Plynovod po svojej trase pokračuje v zeleni a križuje komunikáciu v ochranej. rúre D315 o dl. /12/. V km 1,045 je potrebné osadiť koleno D160, 45°, v km 1,085 osadiť ochrannú rúru D315 o dl. 3m, za ňou je potrebné prepojiť existujúci. plynovod DN100 pomocou navrhovaného uzáveru D110 /prepoj č.6/. Plynovod po svojej trase pokračuje v zeleni s výskytom kriakov, stromov a križuje chodníky a komunikácie v ochranej. rúre D315 o dl. /12+4+4+4+4+4+4+4+4+6+6+6+6+24+3+3+3+3/. V km 1,1 osadiť T-KUS D160 a redukciu D160/90/63/40 pre vetvu "D". V km 1,010 je potrebné osadiť koleno D160, 90°, v km 1,040 je potrebné osadiť koleno D160, 45°, v km 1,240 je potrebné osadiť koleno D160, 45°, v km 1,250 je potrebné osadiť koleno D160, 45°. Na navrhovanom plynovode D 160 je potrebné v km 1,257 osadiť T-KUS D160/90 a redukciu D90/63/40 pre vetvu "E". Na navrhovanom plynovode D 160 je potrebné v km 1,290 osadiť T-KUS D160/90. a redukciu D90/63/40 pre vetvu "F". Na navrhovanom plynovode D 160 je potrebné v km 1,325 osadiť T-KUS D160/90 a redukciu D90/63/40 pre vetvu "G". Na navrhovanom plynovode D 160 je potrebné v km 1,360 osadiť T-KUS D160/90 a redukciu D90/63/40 pre vetvu "H". V km 1,376 je potrebné prepojiť existujúci. plynovod DN150 /prepoj č.7/. V km 1,380 je potrebné osadiť koleno D160, 45°, v km 1,410 je potrebné osadiť koleno D160, 45°. V km 1,520 plynovod končí prepojením na existujúci plynovod DN150 pomocou uzáveru d160 /prepoj č.8/.

### **VETVA "B" - Bajkalská**

Dimenzia: D 63

Dĺžka : 40 m

Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "B", sa napojí na T-KUS a redukciu vysadenú z vetvy "A", po napojení plynovod D63 križuje komunikáciu v ochranej. rúre D110 o dl. 20m. V km 0,050 osadiť T-KUS D63/50 pre vetvu "C" a za ním ochranej. rúru D110 o dl. 0,15m. V km 0,070 plynovod končí prepojením na existujúci plynovod DN100 /prepoj č.5/.

### **Vetva "C" – Bajkalská**

Dimenzia: D 50

Dĺžka : 132 m

Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "C", sa napojí na T-KUS vysadený z vetvy "B", plynovod je uložený v chodníku a v km 0,132 plynovod končí osadením klenutého dna D 50.

### **Vetva "D" - Bajkalská**

Dimenzia: D 40

Dĺžka : 40 m

Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "D", sa napojí na T-KUS a redukciu vysadenú z vetvy "A", plynovod D40 križuje komunikáciu v ochrannej rúre D90 o dl. 8m. V km 0,010 je potrebné osadiť koleno D40, 45°, plynovod je uložený v zeleni a v km 0,040 končí osadením klenutého dna D 40.

#### **Vetva "E" - Bajkalská**

Dimenzia: D 40

Dĺžka : 37 m

Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "D", sa napojí na T-KUS a redukciu vysadenú z vetvy "A", plynovod D40 križuje chodník v ochrannej rúre D90 o dl. 3m. Plynovod je uložený v zeleni a v km 0,037 končí osadením klenutého dna D 40.

#### **Vetva "F" – Bajkalská**

Dimenzia: D 40

Dĺžka : 37 m

Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "D", sa napojí na T-KUS a redukciu vysadenú z vetvy "A", plynovod D40 križuje chodník v ochrannej rúre D90 o dl. 3m. Plynovod je uložený v zeleni a v km 0,037 končí osadením klenutého dna D 40.

#### **Vetva "G"- Bajkalská**

Dimenzia: D 40

Dĺžka : 37 m

Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "D", sa napojí na T -KUS a redukciu vysadenú z vetvy "A", plynovod D40 križuje chodník v ochrannej rúre D90 o dl. 3m. Plynovod je uložený v zeleni a v km 0,037 končí osadením klenutého dna D 40.

#### **Vetva "H" - Bajkalská**

Dimenzia: D 40

Dĺžka : 40 m

Navrhovaný STL PE plynovod, označený ako vetva "D", sa napojí na T-KUS a redukciu vysadenú z vetvy "A", plynovod D40 križuje chodník v ochrannej rúre D90 o dl. 3m. Plynovod je uložený v zeleni a v km 0,037 končí osadením klenutého dna D 40.

### **SO - 02 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY**

Počet STL prípojok : celkom 76 ks,

STL prípojka je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru plynu. STL prípojka ostáva v majetku spp - Distribúcia a.s. s HUP.

V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, vrátane výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej skrinky RZs prepojením na existujúci regulátor tlaku plynu - v kategórii "KBV" a "Maloodber".

Navrhované PE STL prípojky sú napojené na rekonštruovaný PE STL plynovod. Navrhnuté riešenie (v súlade s ustanoveniami TPP 702 01, TPP 702 12, TPP 609 01, TPP 609 02) zabezpečuje maximálne ekonomickú realizáciu prípojky. Napojenie potrubia prípojky na potrubie plynovodu sa urobí kolmo na os plynovodu pomocou prípojkovej navrtavacej armatúry. Zmena smeru potrubia prípojky je možná pri PE potrubí až za elektrotvarovkou

(prípojčkovým T-kusom), a to kolenom, ohybom. Pri oceli za navracím prípojčkovým odbočkovým kusom.

K pevnému základu pred objektom, kde je prípojka ukončená, musí byť potrubie prípojky vo vzdialenosti min. 1 m vedené kolmo na objekt.

Vzhľadom na dĺžku prípojky nenavrhujeme po napojení uzáver.

V kategórii "KBV" a "M" bude prípojka ukončená gul'ovým uzáverom (HUP) v existujúcej skrinke s prepojením na existujúci RTP s prírubami. Pred HUP bude na potrubí osadený prechodový kus PE-ocel'. Existujúce skrinky a regulátory ostávajú bez obnovy, nakoľko nie sú majetkom SPP-D.

Plynomery ostávajú na pôvodných miestach.

Pri križovaní STL prípojok s miestnou komunikáciou a chodníkom, budú prípojky uložené v ochranných rúrach v zmysle TPP 702 Ol. Križovanie je navrhované bezvýkopovou technológiou.

### **SO - 03 DOPOJENIA OPZ**

Odberné plynové zariadenie (OPZ) sa začína za hlavným uzáverom a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.

NTL prepoje budú realizované až po napustení plynu do nových NTL prípojok. Odberné plynové zariadenie bude zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce odberné plynové zariadenie.

Novovybudované OPZ, resp. existujúce OPZ, na ktorom sa vykonávali práce bez prítomnosti plynu smie byť uvedené do prevádzky len vtedy, ak boli na ňom úspešne vykonané predpísané skúšky v zmysle STN EN1775 kapitoly 6.

Odvzdušnenie/odplynenie sa vykoná v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327.

### **SO - 04 PREPOJE A ODPOJE**

Na vetvách navrhovaného PE plynovodu a na existujúcich plynovodoch v rámci rekonštrukcie budú realizované prepájacie a odpájacie práce. So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu navrhujeme prepoje a odpoje realizovať technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp. štyroch balónov naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby aj s obtokom. Pri prácach súvisiacich s prerušením prietoku plynu spôsobom balónovania postupovať v zmysle TPP 702 09.

Pre prepájacie, odpojovacie práce, resp. práce súvisiace s použitím balónov musí byť zhotoviteľom vypracovaný technologický postup a technologický postup odsúhlasí na odd. prevádzky SPP - distribúcia a.s. Konkrétnu technológiu určí zhotoviteľ v technologickom postupe a technologický postup odsúhlasí na odd. prevádzky SPP - distribúcia a.s. Technologický postup je potrebné spracovať na každý bod prepojenia a odpojenia a musí byť vypracovaný podľa vzoru platného v čase realizácie prepojovacích a odpojovacích prác. Prepoje je potrebné zrealizovať mimo vykurovaciu sezónu.

**Technologický postup je potrebné spracovať na každý bod prepojenia a odpojenia.**

Pri realizácii prepojov a odpojov v prípade potreby je nutné použiť obtok.

**Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:**

1. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval **Ladislav Cisko**. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Stavebník je povinný oznámiť začatie zemných prác v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

3. Stavebník je povinný v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike pri vykonávaní stavebných prác konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkom dotknutých nehnuteľností a ak sa jej nedá vyhnúť obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je stavebník povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
4. Stavebník je povinný do doby kolaudácie stavby majetkovoprávne vysporiadať pozemky dotknuté výstavbou predmetnej stavby.
5. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný 10 dní vopred písomne oznámiť vlastníkom dotknutých pozemkov ich začatie.
6. Stavebník je povinný pred začatím prác dohodnúť s vlastníkmi pozemkov podmienky vstupu na pozemok, dohodnúť termín prevádzania prác a po ukončení stavebných prác uviesť každý dotknutý pozemok do pôvodného stavu. Stavebné práce sa môžu prevádzať až po dohode s vlastníkom konkrétneho dotknutého pozemku.
7. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby a dotknuté pozemky uvedené do pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, aby nespôsobili škody tretím osobám. Za škody spôsobené realizáciou predmetnej stavby zodpovedá stavebník. Prípadné poškodenia oplotení, resp. iných drobných stavieb je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu.
8. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona.
9. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy a návody stavebných výrobkov na spôsob ich použitia.
10. Stavebník je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
11. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ: zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. Po skončení výberového konania je stavebník povinný v lehote 15 dní oznámiť písomne stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby.
12. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí zhotoviteľ stavby.
13. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
14. Stavba bude ukončená v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
15. Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
16. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného zákona.
17. Stavebník je povinný riešiť stavenisko v zmysle § 43i stavebného zákona § 13 vyhlášky 532/2002 Z. z.
18. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť pozemnú stavbu štítkom “**Stavba povolená**“. Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom pozemnú stavbu povolil.
19. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, chodníkoch a podobne sa zakazuje.

20. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
21. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytyčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu..
22. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby stavby je stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s všeobecne záväzným nariadením Mesta Prešov.
23. Zmenu v projektovej dokumentácii môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.
24. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona.
25. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
26. Stavebník je povinný v zmysle §40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. Stavebník ohlásí začiatok zemných prác v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

### Osobitné podmienky

MsÚ Prešov, Odbor územného plánovania, Oddelenie územného plánovania a urbanizmu (zo dňa 11.09.2018) určil:

1. Rekonštrukciu plynovodov koordinovať s DÚR "Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá" navrhovateľ a Orange Slovensko a.s., spracovateľom ktorej je M-TEL S.r.o ..
2. Dodržať podmienky realizácie výkopov vo verejnej zelene určené správcom verejnej zelene, t.j. Mestským úradom v Prešove, Organizačným odborom, Oddelením komunálnych služieb.
3. Pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta požiadať Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 30 dní pred začatím prác.
4. V rámci kolaudačného konania odovzdať Odboru hlavného architekta mesta potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAO Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásadami tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. 1 "Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na internetovej stránke mesta Prešov [www.presov.sk](http://www.presov.sk) (občan - klientske centrum - pracovisko 3 - stavebné činnosti - kolaudačné rozhodnutie - prílohy).

MsÚ Prešov, Odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku (č. OSMM/5084/2018 zo dňa 30.01.2018) určil:

1. Stavebník dodrží podmienky MsÚ Prešov, odboru hlavného architekta mesta a odboru dopravy a životného prostredia,

2. Stavebník pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je povinný predložiť uzatvorenú zmluvu o zriadení vecného bremena.

MsÚ Prešov, Odbor dopravy a ŽP ( č. ODaŽP/4466/2018/Man zo dňa 19.03.2018) určil:

1. Návrh trasy stavebnej úpravy plynovodu a tým aj trasy plánovanej rozkopávky je situovaná, resp. vedená v zeleni, v telese miestnych komunikácií a chodníkoch na uliciach: Bajkalská, A. Prídavku a Prostejovska.
2. Výmenu existujúcich plynovodov je potrebné viesť v trase v zeleni. V prípade križovania navrhovaných plynovodov a prípojok s miestnymi komunikáciami, je potrebné tieto realizovať bezvýkopovou technológiou všade tam, kde je to technicky možné.
3. Na Bajkalskej ulici pred bytovými domami s popisnými číslami 1 - 11 a 2 - 6 je potrebné navrhovanú trasu plynovodu umiestniť do plochy verejnej zelene. V opačnom prípade budeme požadovať spätnú úpravu v celej šírke a dĺžke komunikácie - parkoviska.
4. Na ulici A. Prídavku s popisnými číslami 26 - 30 realizovať bezvýkopovou technológiou cez parkoviska.
5. Spätnú úpravu na spevnenej ploche medzi bytovými domami na ulici A. Prídavku Č. 30 a Bajkalská Č. 2 realizovať uložením dlažby pôvodného tvaru a štruktúry v pôvodnej geometrickej skladbe.
6. V prípade zvláštneho užívania miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej zelene, min 30 dní pred začatím zemných prác z dôvodu realizácie rozkopávky pre realizáciu predmetnej stavby je nutné požiadať tunajší odbor o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej zelene (rozkopávku). Po prešetrení žiadosti bude vydané rozhodnutie, v ktorom budú určené technické a časové podmienky realizácie rozkopávky.
7. K žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie doloží žiadateľ situáciu dopravného značenia odsúhlasenú Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove. V prípade zmeny predmetnej projektovej dokumentácie žiadateľ požiada o vydanie nového stanoviska tunajšieho cestného správneho orgánu.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (č.OU-PO-OSZP3-2018/026009-02Sa zo dňa 14.06.2018) určil:

1. Stavba je vyvolaná potrebou výmenou existujúcich oceľových STL plynovodov, armatúr a prípojok za STL rozvody PE 100Re. Tieto rekonštrukčné práce si vyžiadala bezpečnosť prevádzky STL rozvodov (poruchovosť a funkčnosť). Rekonštrukcia (nové PE vedenie) bude v pôvodnej trase starého vedenia STL a bude spĺňať kapacitne aj pre prípadne rozšírenie novým odberateľom plynu. Dotýka sa to ulíc Prostejovskej , Antona Prídavku a Bajkalská na sídl. III. v Prešove. Potrubie je vedené prevažne v zeleni, cestnej komunikácii a v chodníku.
2. Pri rekonštrukčných prácach dôjde k bezprostrednému zásahu do stromovej zelene hlavnekoreňového systému. Preto Vás upozorňujeme, že je zakázané akékoľvek poškodzovanie drevín (podľa § 47 ods.1) zákona o OP) aj ich súčasti (koruna, kmeň a koreňový systém). Z tohto dôvodu Vás žiadame o citlivý zásah v blízkosti koreňových systémov stromov rastúcich v blízkosti vedenia trasy STL a výkop ryhy (v týchto miestach) kde je to potrebné vykonať ručne a šetrne k stromom.
3. Ak by v prípade požiadavky bolo potrebné (napr. ochranné pásmo) z trasy vedenia STL a prípojok odstrániť stromovú zeleň a krovie nad 10m<sup>2</sup>, je potrebné si vopred vyžiadať súhlas od Mesta Prešov, MsÚ v zmysle § 47 odst. 3/ zákona o OP ( okrem prípadov uvedených v § 47 odst. 4 a ods. 7) a zároveň počítať s náhradnou výsadbou

za prípadný výrub. Výrub stromov realizovať v čase vegetačného pokoja (prípadné orezanie vetiev je možné aj počas vegetácie). Zelené plochy po ukončení prác a usadnutí zemin dať do pôvodného stavu a zatravníť (ak to bude možné ešte pred kolaudáciou).

4. Dotknuté územie je v intraviláne- v zastavanej časti mesta ktoré v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny je zaradené do 1. stupňa ochrany t.j. jedná sa o územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana (len všeobecná). V tejto lokalite nie sú naše zariadenia ani iné chránené plochy, na ktoré by sme Vás mali upozorniť a nenachádzajú sa tu ani iné naše zariadenia.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove, KDI (č. KRPZ-PO-KDI-65-287/2018 zo dňa 10.07.2018) určil:

1. Pracovnú činnosť v súvislosti s predmetnou stavebnou akciou je možné vykonať až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, príp. povolenia na čiastočnú uzávierku a určenia použitia PDZ. O povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, príp. čiastočnú uzávierku ako aj o určenie použitia PDZ pre predmetnú akciu je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán v zmysle zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Stanovisko k zvláštnemu užívaniu a čiastočnej uzávierke vydá KDI Prešov cestnému správne mu orgánu v súlade s cestným zákonom.
2. Predmetné PDZ je potrebné umiestniť s rešpektovaním jestvujúceho trvalého dopravného značenia tak, aby nenastal významový nesúlad, ktorý by bol v rozpore s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., platnými technickými normami a predpismi. Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia je potrebné udržiavať neustále v náležitej čistote s dôrazom na jeho čitateľnosť, viditeľnosť a zrozumiteľnosť.
3. Výkon prác na ceste požadujeme vykonať s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých účastníkov s poukázaním na § 58 zákona Č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Uvedené práce požadujeme vykonať v čo možno najkratšom čase z dôvodu zníženia dopravných obmedzení v dotknutých úsekoch MK.
5. KDI Prešov si vyhradzuje možnosť stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, ak si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.
6. Realizátor stavby je povinný dodržať podmienky stanovené v projektovej dokumentácii PDZ. Počas realizácie stavebných prác, pri ktorých bude obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty v súvislosti s predmetnou stavebnou akciou, je realizátor stavby povinný mať pri sebe projektovú dokumentáciu PDZ odsúhlasenú KDI Prešov, na základe ktorej môže byť vykonaná kontrola osadenia PDZ zo strany Policajného zboru SR alebo cestného správneho orgánu.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (č. OU-PO-OSZP3-2018/026020-02/VK zo dňa 14.06.2018) určil:

1. Súbeh a križovanie vodovodného a kanalizačného potrubia s vedením trasy siete je potrebné odsúhlasiť s ich správcom, resp. vlastníkom.

Slovak Telekom, a.s. (6611731084, zo dňa 12.11.2017) určil

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto



sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Danka Chovanová, [danka.chovanova@telekom.sk](mailto:danka.chovanova@telekom.sk), 51/7711551

3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komu-nikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomu-nikačných vedení a zariadení.
6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Valom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. [frantisek.fabula@telekom.sk](mailto:frantisek.fabula@telekom.sk), +421 517712188, 0902614733. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania.
10. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
11. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
12. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.

Orange Slovensko, a.s. (č. KE-2159/2017 zo dňa 22.11.2017) určil:

- 1/ Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

- 2/ Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- 3/ Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
  - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m. ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
  - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
  - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
  - súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
  - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
  - pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HOPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
  - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721 378
  - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia rTZ vykonané bez nášho vedomia),
  - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis
- o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

UPC Broadband slovakia, s.r.o. (č. 1166/2017 zo dňa 1.12.2017) určil:

1. projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN
2. pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácii alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním,
3. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na .. mrimsky@upc.sk Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
4. pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie siete a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczvhó 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
5. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN
6. preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení. aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne

- nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
7. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy
  8. v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091
  9. odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
  10. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
  11. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
  12. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
  13. žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
  14. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830. 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

Slovanet, a.s. (č. 339-17/oDSaTR/Vo zo dňa 13.11.2017) určil:

1. Pri realizácii Vami plánovanej investičnej akcie dôjde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami spoločnosti Slovanet, a.s. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 67 zákona Č. 610/2003 Z. z.). Upozorňujeme, že v káblovej ryhe je viac prvkov s rôznou funkčnosťou. (Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe.)
2. Vyzývame Vás, aby sa k nám dostavil Vami poverený zástupca za účelom zakreslenia existujúcich našich zariadení do Vašich podkladov. Je potrebné, aby poverený zástupca pri zakresľovaní predložil toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP). V zmysle § 69 ods.7 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Termín zakresľovania našich sietí je potrebné si dohodnúť telefonicky na hore uvedenom telefónnom čísle.
3. Žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené, resp. poškodené zariadenia je povinný vykonať všetky objektívne účinne ochranné opatrenia a počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, služieb alebo sietí a služieb a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým podniku spôsobil (§ 66 ods. 1 zákona Č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách).

O.S.V.O. comp, a.s. (č. 28\_126/11/2017/GK zo dňa 28.11.2017)určil:

1. V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia (p. Goryl Karol, 0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. V prípade odkrytia káblového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho spätnom uložení boli prizvaní, a požadujeme, aby bol kábel chránený pred mechanickým poškodením uložením do chráničky a označením výstražnou fóliou.

VVS, a.s. (č.97545/2017/o/AI ÚVR zo dňa 15.11.2017) určil:

1. Upozorňujeme na skutočnosť, že v záujmovom území sa nachádzajú siete v správe našej spoločnosti. Ako prílohu prikladáme 1 x Informatívne zakreslenie inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti (CD nosič).
2. V zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásma našich sietí a pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
3. Pri súbehu nesmú byť vedenia plynovodu umiestnené nad vodovodným potrubím príp. kanalizáciou.
4. Pri križovaniach plynovodov so sieťami v našej operatívnej správe žiadame navrhnuť uloženie predmetného plynovodu do chráničky nad jestvujúcim vodovodom príp. kanalizáciou, v celom rozsahu jeho ochranného pásma.
5. Keďže priložené zakreslenie sietí má výlučne informatívny charakter požadujeme pred spracovaním projektovej dokumentácie požiadať o ich presné vytýčenie, na základe objednávky, prevádzkovateľa - VVS, a.s., závod Prešov (zákaznícke centrum Prešov, tel. č. 051/7572 777) a konzultovať s ním kolízne miesta súvisiace s týmito vedeniami.
6. Na základe bodu 5 tohto vyjadrenia je nevyhnutné spracovať projektovú dokumentáciu navrhovanej stavby, ktorá bude obsahovať situácie doplnené o presné zakreslenie jestvujúcich sietí v správe našej spoločnosti, s vyznačením odstupových vzdialeností (na základe geodetického zamerania). Taktiež je žiaduce doplniť detaily prípadných priečnych rezov kolíznych miest (križovaní).
7. Pri rekonštrukcii plynovodov nariaďujeme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia predmetných sietí (napr. deliace uzávery, kalníkové a vzdušníkové šachty ...) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods 4 zákona č. 442/2002 Z.z.).

Spravbytkomfort, a.s. (z 20.11.2017) určil:

1. V záujmovej oblasti sa nachádzajú naše podzemné inžinierske siete ( Vid'. zakreslenie v situácii červenou). Požadujeme dodržať Zákon 657/2004, § 36 o ochranných pásmach. Pred zahájením prác Vás žiadame aby ste nás vyzvali na presné vytýčenie našich PIS.

VSD, a.s. (č. 25503/2017 zo dňa 20.11.2017) určil:

1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko\_stefan@vsdas.sk, tel. 055 610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny-peter@vsdas.sk, tel. 0556102213 -Ing. Peter Stoličný.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2823.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad.

Stavebník je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe a geodetické zameranie stavby.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia.

## Odôvodnenie

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, podala dňa **31.07.2018** žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: **„Rekonštrukcia plynovodov Prešov – Prostejovská, UO01407, 2019“**

Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia podľa § 62 stavebného zákona prejednal so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania v stavebnom konaní dňa 11.09.2018, ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli mesta Prešov od 09.08.2018 do 24.08.2018.

Stavebný úrad v súlade s § 62 a § 63 stavebného zákona predmetnú stavbu posúdil a dospel k záveru, že povolením stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, práv a oprávnených záujmov účastníkov, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti.

Podľa usmernenia Ministerstva životného prostredia SR, Odboru štátnej správy ochrany prírody č. 2978/2017-6.3 zo dňa 09.02.2018 pokiaľ výrub dreviny súvisí s výkonom oprávnení podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona o energetike (dreviny ohrozujúce bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení), možno postupovať v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. ,t.j. cez písomné oznámenie príslušnému organu ochrany prírody. Podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 543/2002 Z. z.) sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov. Takýmto predpisom je aj zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Námietky dotknutých orgánov **neboli vznesené**. Pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na tomto stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný záujem , predovšetkým z hľadiska ochrany života zdravia osôb a ani životné prostredie .

Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy **neboli vznesené**.

K stavbe sa vyjadrili: Mesto Prešov OHAM, Mesto Prešov OD ŽP, Mesto Prešov OO – KS, Okresný úrad v Prešove odbor životného prostredia – odpady, Okresný úrad v Prešove odbor životného prostredia – ochrana prírody, Okresný úrad v Prešove odbor životného

prostredia, OR HaZZ Prešove, VSD, a.s. Košice, VVS a.s. závod Prešov, O.S.V.O. comp. a.s., Slovak Telekom a.s., SPP – distribúcia, Slovanet, a.s., Condornet, s.r.o., Orange Slovensko a.s., KPÚ Prešov.

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 60 písmena g) sumou vo výške 400 €. Bol doložený doklad o zaplattení správneho poplatku mestu Prešov bankovým prevodom dňa 12.12.2018.

### **Poučenie:**

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 69 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete – elektronickej tabuli mesta Prešov. ([www.presov.sk](http://www.presov.sk))

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty prípadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



**Ing. Andrea Turčanová**

primátorka mesta

**Úradný záznam:**

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „**Rekonštrukcia plynovodov Prešov – Prostejovská, UO01407, 2019**“, bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete – elektronickej tabuli mesta Prešov. ([www.presov.sk](http://www.presov.sk))

Dňa: **21. 12. 2018**  
.....  
MESTO PREŠOV  
Mestský úrad  
Hlavné nám. 1  
080 01 PREŠOV  
.....  
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „**Rekonštrukcia plynovodov Prešov – Prostejovská, UO01407, 2019**“, bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a z elektronickej tabule mesta Prešov. ([www.presov.sk](http://www.presov.sk))

Dňa: .....

.....  
Pečiatka a podpis

