

**Mesto Prešov**  
stavebný úrad

Vyvesené dňa 08.08.2025  
Zvesené dňa \_\_\_\_\_

so sídlom na MsÚ V Prešove, Hlavná č. 73

080 01 Prešov

Číslo: SÚ/12877/138170/2025-Tu

V Prešove dňa: 06.08.2025

Vybavuje: Ing. Jozef Tuka

e-mail: jozef.tuka@presov.sk

☎ 051/3100534

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

**Oznámenie o začatí stavebného konania:  
„Prešov, Pod Táborom, GK Charita - VN, TS, NN“**

Stavebník Gréckokatolícka charita Prešov., IČO 35514388, so sídlom Hlavná 2, 080 01 Prešov podal dňa 30.07.2025 žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Prešov, Pod Táborom, GK Charita - VN, TS, NN“. Predmetná stavba sa nachádza na pozemku parc. č. CKN 14831/5, 14831/59, 14830/4, 14830/1, 14831/17, 14829/11 kat. územie Prešov – na ulici Pod Táborom v Prešove. Stavba sa člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov: SÚ592/116786/2025-Ki/13

**SO01 – Silnoprúdové elektrické rozvody**

- Úsek 01 Nové VN vedenie – v zemi
- Úsek 02 Nové NN vedenie – v zemi

**PS 01 Trafostanica**

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 23.05.2025 pod prot. č. SÚ/592/116786/2025-Ki/13.

Stavebný úrad podľa § 26 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho neskorších predpisov (ďalej v texte „správny poriadok“) a v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania stavby: „Prešov, Pod Táborom, GK Charita - VN, TS, NN“, ktorá sa navrhuje umiestniť na pozemkoch parc. č. KN-C 14831/5, 14831/59, 14830/4, 14830/1, 14831/17, 14829/11, k.ú. Prešov.

Súčasne, pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány a organizácie spolupôsobiacie v stavebnom konaní nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárii č. dv. 303, na 2. poschodí na základe vopred dohodnutého termínu.

Účastník konania, ktorý chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby sa vopred telefonicky objedná na tel. číslo 051/3100 534, tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky.

Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7. pracovných dní od dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na neskoršie námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní sa nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného splnomocnenia predloženého pred začiatkom tohto ústneho pojednávania.

**MESTO PREŠOV**  
Stavebný úrad  
Hlavná 73  
080 01 Prešov

**Ing. Tatiana Lutterova**  
vedúca stavebného úradu

Toto oznámenie o začatí stavebného konania sa doručí účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Mesta Prešov ([www.presov.sk](http://www.presov.sk) - v časti elektronická úradná tabuľa). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

**08.08.2025**

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa.....

odtlačok pečiatky  
a podpis oprávnenej osoby


**MESTO PREŠOV**  
Mestský úrad  
Hlavná 73  
080 01 P R E Š O V

**Na vedomie:**

1. Gréckokatolícka charita Prešov, IČO 35514388, Hlavná 2, 080 01 Prešov
2. Vlastislav Laskovský, Domašská 14, 080 06 Ľubotice
3. Svetlana Laskovská, Domašská 14, 080 06 Ľubotice
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH), IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OP), IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
7. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov
8. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever
9. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Plátennícka 19013/2, 821 05 Bratislava-Ružinov
10. VVS a.s. Košice, závod Prešov, IČO 36570460, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
11. Slovanet, a. s., IČO 35954612, Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava-Ružinov
12. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500
13. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinciho 14, 040 01 Košice
14. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
15. ELTODO SK, a.s., IČO 46924388, Podunajská 25, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
16. Mesto Prešov, OHA, Jarková 24, 080 01 Prešov
17. Mesto Prešov, OD, Jarková 24, 080 01 Prešov
18. Mesto Prešov, OM, Jarková 24, 080 01 Prešov
19. Mesto Prešov, OŽP, Jarková 24, 080 01 Prešov
20. Technická inšpekcia, a.s. Tomášikova 64, 931 04 Bratislava
21. Projektant: Ing. Michal Kandala, M. R. Štefánika 212/181 093 01 Vranov nad Topľov

**CO/**

Mesto Prešov – stavebný úrad pre spis



**Legenda - VN, NN vedenie:**

- exist. nadzemné VN vedenie
- navrh. podzemné VN vedenie - nová trasa
- navrh. podzemné NN vedenie - nová trasa
- hranica spevnených plôch
- oplotenie
- exist. jednoduchý betónový podporný bod - VN
- exist. dvojitý betónový podporný bod - VN
- navrh. kiosková trafostanica
- navrh. úsekový odpínač VN vedenia
- navrh. VN obmedzovače prepätia s uzemnením
- navrh. prechod VN vedenia zo vzduchu do zeme
- SR - navrh. pilierová rozpojovacia skriňa SR
- o - exist. ocelový stožiar verejného osvetlenia
- ☉ - strom
- 445 - mapa KN-C
- 2314 - mapa KN-E

**Inžinierske siete:**

- - - - - T-COM - oznamovacie vedenie
- - - - - UPC - oznamovacie vedenie
- - - - - SPP - plynové potrubie - stl
- - - - - VVS - vodovod
- - - - - VVS - kanalizácia


**ČLENENIE STAVBY NA PS A SO**

- SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody**  
 - Úsek 01 - Nové VN vedenie - v zemi  
 - Úsek 02 - Nové NN vedenie - v zemi
- PS 01 - Trafostanica**  
 - Úsek 01 - Zriadenie trafostanice


**Rez A - A'**  
TERÉN



**Rez B - B'**  
TERÉN



**Rez C - C'**  
KOMUNIKÁCIA



**HDPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy. Chránička je súčasťou distribučnej sústavy (nizkonapäťového káblového vedenia) v zmysle ust. § 2 písm. b) bod 5 a slúži pre budúce umiestnenie vedení a zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých základným účelom bude zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy, jej meracích, riadiacich a ovládacích funkcií. HDPE chránička umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES).**

ROZVODNÁ SIET': NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C  
 NN - 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S (VNÚTORNÁ ELI. TR)  
 VN : 3 str. 50 Hz, 22 000 V / sieť s účinne uzemneným neutrálnym bodom STN EN 50 522 61.3.4.27